

MCMV - relatório de não conformidades

Model Name	MCMV-VARANDA-2Q Version: 9.7
Checker	leonardo@coordenar.com.br
Organization	LEONARDO MANZIONE
Time	2017-06-26 13:24:20
MCMV-VARANDA-2Q	Time: 2017-06-24 15:11:32 Application: Autodesk Revit 2017 (ENU) IFC: IFC2X3


Presentation 1

Presentation 1

Area Falls Below the Given Minimum Area

Área mínima da unidade deve ser $\geq 41\text{m}^2$

Tracking ID: 1




Level 2

Flow Terminal too close to Door component

Espaço livre de obstáculos em frente às portas de no mínimo 1,20 m

Tracking ID: 2




Level 2 Circulação[9], Banheiro[11]

Cama solteiro 0,80 x 1,90 too close to M_Single-Flush:MA5 component

Espaço livre de obstáculos em frente às portas de no mínimo 1,20 m

Tracking ID: 3




Level 2 Circulação[9], Dormitório duas pessoas[2]

Refrigerador too close to M_Single-Flush:MA1 component

Espaço livre de obstáculos em frente às portas de no mínimo 1,20 m

Tracking ID: 4




Level 2 Circulação[8], Cozinha[4]

Components too close

Distância livre mínima de 80cm entre as duas camas de solteiro

Tracking ID: 5




Level 2 Dormitório duas pessoas[2]

Wrong value of Property - Bounding Box Length: 1.40 m

Dimensões mínimas do guarda roupa= 0,50 x 1,50

Furniture component(s) have wrong value. The actual value of Property: Bounding Box Length is 1.40 m.

Tracking ID: 6




Level 2 Dormitório duas pessoas[2]

Space.1.1 : Cozinha[4]

Largura mínima da cozinha $\geq 1,80$ m

The smaller bounding box dimension 1.60 m of Space.1.1 : Cozinha[4] is smaller than the requirement's smaller dimension 1.80 m.

Tracking ID: 7




Level 2 Cozinha[4]

Área de serviço

Dimensão mínima da área de serviço interna $\geq 3 \text{ m}^2$

Tracking ID: 8




Level 2 Área de serviço[3]

Space.1.8 : Box[10]

Dimensões mínimas do box para chuveiro: 0,90 m x 0,95 m

The area Space.1.8 : Box[10] of 0.77 m² is smaller than the requirement area 0.85 m²

Tracking ID: 9




Level 2 Box[10]

Space.1.7 : Banheiro[11]

Largura mínima do banheiro $\geq 1,50$ m

The larger bounding box dimension 1.36 m of Space.1.7 : Banheiro[11] is smaller than the requirement's larger dimension 1.50 m.

Tracking ID: 10



Level 2 Banheiro[11]

Wrong value of Property - Bounding Box Width: 660 mm

Dimensões mínimas do sofa: 1,90 x 0,85

Furniture component(s) have wrong value. The actual value of Property: Bounding Box Width is 660 mm. ≥ 850 mm.

Tracking ID: 11

