

<b>MCMV2</b>	
Model Name	MCMV-VARANDA-2Q Version: 9.7
Checker	leonardo@coordenar.com.br
Organization	LEONARDO MANZIONE
Time	2017-06-26 16:04:23
MCMV-VARANDA-2Q	Time: 2017-06-24 15:11:32 Application: Autodesk Revit 2017 (ENU)

	Accepted	Rejected	Major	Normal	Minor
<b>MCMV - verificação do programa</b>					
<b>Verificações gerais</b>		X			
Área mínima da unidade deve ser $\geq 41m^2$		X			
Pé-direito mínimo= 2,50m	OK				
Pé-direito mínimo do banheiro= 2,30m	OK				
Espaço livre de obstáculos em frente às portas de no mínimo 1,20 m		X			
<b>Verificação dormitório do casal</b>					
Verificação da quantidade mínima e tipologia do mobiliário	OK				
Espaço mínimo de circulação deve ser $\geq 50$ cm	OK				
Dimensões mínimas da cama de casal= 1,40 x 1,90	OK				
Dimensões mínimas do guarda roupa= 0,50 x 1,60	OK				
Dimensões mínimas do criado mudo = 0,50 x 0,50	OK				
Espaço livre de 50cm ao lado da cama	OK				
Espaço livre mínimo de 50cm entre cama e paredes próximas	OK				
<b>Verificação dormitório de duas pessoas</b>		X			
Verificação da quantidade mínima e tipologia do mobiliário	OK				
Distância mínima entre mobiliários e espaços de circulação	OK				
Distância livre mínima de 80cm entre as duas camas de solteiro		X			
Dimensões mínimas da cama de solteiro= 0,80 x 1,90	OK				
Dimensões mínimas do guarda roupa= 0,50 x 1,50		X			
Dimensões mínimas do criado mudo = 0,50 x 0,50	OK				
<b>Verificação da cozinha</b>		X			
Verificação da quantidade mínima e tipologia do mobiliário	OK				
Largura mínima da cozinha $\geq 1,80$ m		X			
Dimensões mínimas da pia: 1,20 x 0,50	OK				
Dimensões mínimas do fogão: 0,55 x 0,60	OK				
Dimensões mínimas do refrigerador: 0,70 x 0,70	OK				
<b>Verificação da área de serviço</b>		X			
Verificação da quantidade mínima e tipologia do mobiliário	OK				
Dimensão mínima da área de serviço interna $\geq 3$ m <sup>2</sup>		X			
Dimensões mínimas do tanque= 0,52x0,53	OK				
Dimensões mínimas da maquina de lavar= 0,60x0,65	OK				
<b>Verificação do banheiro</b>		X			
Verificação da quantidade mínima e tipologia do mobiliário	OK				
<b>Verificação do box do banheiro</b>		X			
Dimensões mínimas do box para chuveiro: 0,90 m x 0,95 m		X			
O box deve conter um ponto para chuveiro	OK				
Largura mínima do banheiro $\geq 1,50$ m		X			

<b>Verificação da sala de estar / refeições</b>		X			
Verificação da quantidade mínima e tipologia do mobiliário	OK				
Largura mínima da sala de estar/ refeições $\geq 2,40$ m	OK				
Dimensões mínimas do sofa: 1,90 x 0,85		X			
Dimensões mínimas da mesa de jantar: 1,20 x 0,70	OK				